

Odbor kultury a památkové péče
oddělení památkové péče

Obec Střílky
Koryčanská 47
768 04 Střílky

Datum
17.12.2018

Oprávněná úřední osoba
PhDr. Aleš Naňák

Číslo jednací
KUZL 82807/2018

Spisová značka
KUSP 82807/2018 KUL

Závazné stanovisko

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen: „správní orgán“), jako věcně příslušný podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 28 odst. 2 písmeno e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o státní památkové péči“) a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „správní řád“)

vydává

k žádosti podané dne 30.11.2018 (a upřesněné podáním ze dne 17.12.2018) Obcí Střílky, IČ: 00287776 se sídlem Koryčanská 47, 768 04 Střílky, zastoupenou Viktorem Ganjuškinem, starostou (dále jen: „žadatel“), ve věci závazného stanoviska k záměru obnovy střešní konstrukce hřbitovní kaple ve Střílkách, parc. č. st. 69 k. ú. Střílky přičemž uvedený pozemek i stavba na něm je součástí kulturní památky „Hřbitov“, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR 20879/7-6155, která byla Nařízením vlády č. 50/2010 Sb. ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky prohlášena národní kulturní památkou „Hřbitov ve Střílkách“ s rejstříkovým číslem ÚSKP ČR 369, podle ust. § 14 odst. 1 a § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči, v souladu s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, toto

závazné stanovisko:

Záměr obnovy střešní konstrukce hřbitovní kaple ve Střílkách na pozemku parc. č. st. 69 v k.ú. Střílky, přičemž předmětný záměr spočívá v:

- demontáži a sejmutí stávající střešní konstrukce (krov, šindel, oplechování),
- osazení nové střešní konstrukce (materiál smrkové dřevo o rozměrech a skladbě dle dokumentace, s užitím klasických tesařských spojů – dlaby, čepy, spoje dubovými kolíky o průměru 20mm, bez použití kovových prvků),
- pokládce smrkového šindele (rozměr šindele: délka 500mm, šířka 100mm, dvojité krytí na husté latování),
- provedení měděného oplechování střechy (rozměry a detail provedení dle dokumentace),
- nátěru dřevěných konstrukcí impregnačním bezbarvým prostředkem,
- nátěru šindele vrchním nátěrem,

dle žádosti o závazné stanovisko podané u správního orgánu dne 30.11.2018 (a upřesněné podáním ze dne 17.12.2018) a dokumentace „Střílky, areál barokního hřbitova – oprava střechy kaple“ (vypracoval Ing. arch. Ludvík Křenek, 6 stran formátu A4 a 8 listů A4 výkresové dokumentace, dat. 29.11.2018 /text/ a září 2018 /grafická část/)

Je v souladu s ust. § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustný.**

Odůvodnění:

Žadatel předložil u správního orgánu dne 30.11.2018 žádost o závazné stanovisko k plánovanému záměru obnovy střešní konstrukce hřbitovní kaple ve Střílkách, parc. č. st. 69 k. ú. Střílky přičemž uvedený pozemek i stavba na něm je součástí kulturní památky „Hřbitov“, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR 20879/7-6155, která byla Nařízením vlády č. 50/2010 Sb. ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky prohlášena národní kulturní památkou „Hřbitov ve Střílkách“ s rejstříkovým číslem ÚSKP ČR 369. Součástí žádosti byla dokumentace „Střílky, areál barokního hřbitova – oprava střechy kaple“ (vypracoval Ing. arch. Ludvík Křenek, 6 stran formátu A4 a 8 listů A4 výkresové dokumentace, dat. 29.11.2018 /text/ a září 2018 /grafická část/). Dle žádosti a uvedené dokumentace mají zamýšlené práce spočívat v demontáži a sejmutí stávající střešní konstrukce (krov, šindel, oplechování). Dále dojde k osazení nové střešní konstrukce, přičemž nový krov bude vyroben jako replika krovu původního (materiál smrkové dřevo o rozměrech a skladbě dle dokumentace, s užitím klasických tesařských spojů – dlaby, čepy, kolíkové spoje dubovými kolíky o průměru 20mm, bez použití kovových prvků). Povrch krovů bude klasicky tesařsky opracovaný, řezivo bude hraněné. Původní dochované prvky s datacemi (jsou vyznačeny v dokumentaci) zůstanou po očištění a ošetření před škůdci uchovány v prostoru krovu, nebudou však jeho přímou konstrukční součástí. Dle upřesnění žadatele ze dne 17.12.2018 bude na krov v celé ploše střechy položeno nové husté smrkové laťování (rozměr dle dokumentace) a bude realizováno dvojité krytí ze smrkového šindele (rozměr šindele: délka 500mm, šířka 100mm), šindele budou před přibitím předvrtány. Dále má být provedeno měděné oplechování střechy (rozměry a detail provedení dle dokumentace), prvky měděných chrličů a zakončení střechy s křížem budou použity původní (bez úprav). Dále je navrhován nátěr dřevěných konstrukcí střechy impregnačním bezbarvým prostředkem (Bochemit QB Profi), a nátěr šindele vrchním nátěrem (Karbolineum Extra mahagon), kdy dokumentace počítá s odsouhlasením vzorků s jednou a dvěma vrstvami nátěru orgánem památkové péče.

Vlastníkem dotčené parc. č. st. 69 k. ú. Střílky, kdy její součástí je i stavba hřbitovní kaple, je žadatel.

Hřbitovní kaple ve Střílkách tvoří součást jedinečného pozdně barokního areálu vyprojektovaného architektem J. J. Cyranim z Boleshausu. Kaple zaujímá střed severní strany osově koncipovaného hřbitovního areálu; jedná se o nevelkou, půdorysně čtvercovou stavbu s okosenými nárožími. Kaple je zastřešena jehlancovou střechou s projmutými plochami. Konstrukci krovu tvoří krokve opřené do středového vrcholového sloupku, který je vynášen vodorovným křížem ve dvou úrovních i šikmými vzpěrami opřeny do nárožních krokví. Konstrukce krovu prošla razantní opravou v roce 1998. Z původní konstrukce zbyly dvě pozednice a krokve s částí vrcholové partie včetně středního sloupku.

Správní orgán si v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči opatřením ze dne 05.12.2018, čj. KUZL 83616/2018, vyžádal písemné vyjádření příslušné odborné organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Kroměříži, se sídlem Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž (dále jen: „NPÚ“). Toto písemné vyjádření bylo vydáno pod č. j. NPU-373/96338/2018 dne 11.12.2018 (doručeno správnímu orgánu 13.12.2018) a odborná organizace v něm uvedla, že předložená dokumentace ve svém návrhu vychází z vyhodnocení dvou průzkumů - stavebně technického průzkumu, který vypracovala společnost Stavení průzkumy, s. r. o. a z Operativního průzkumu a dokumentace, jehož autorem je Radim Vrla a Ing. Nelly Komendová. Stávající stav konstrukcí dle NPÚ není uspokojivý. Výměnu krovu a střešního pláště tak, jak je předkládá dokumentace, lze dle mínění NPÚ realizovat. Navrhovanou opravou by mělo dojít k rehabilitaci krovu v jeho tvarové i řemeslné kvalitě a při doporučené pravidelné údržbě i k dlouhodobému zabezpečení stavebně technického stavu kaple. Dále NPÚ uvádí, že k navrhované výměně šindelové střechy v jednoduchém laťování je nucen konstatovat, že z hlediska současného stavu poznání a z hlediska současných požadavků památkové péče je nezbytné na kulturní památku aplikovat dvojité krytí na husté laťování. Tento požadavek vzešel zejména z hlediska zajištění

dlouhodobé funkčnosti střešní krytiny, jejíž primární funkcí je zajištění památky proti působení negativních vlivů povětrnosti. Jednoduché krytí je a bylo by i nadále z dlouhodobého hlediska zdrojem technických problémů spojených se zatékáním a tím pádem i se sníženou funkcí střechy. NPÚ tedy závěrem konstatuje, že předložený záměr lze realizovat při dodržení následující podmínky: 1. Střecha hřbitovní kaple bude v celé ploše pokryta štipaným šindelem na dvojité krytí s hustým laťováním.

Správní orgán vzal toto obligatorní vyjádření jako jeden z podkladů pro své vyjádření a s názorem NPÚ se ztotožnil. Řešená národní kulturní památka prochází dlouhodobým procesem obnovy, který se doposud zaměřoval na obvodové zdivo kaple i na navazující zdivo tělesa vlastního hřbitova, včetně sochařské výzdoby. Obnova probíhala také v kryptě pod kaplí, na přístupových schodištích, nově byla obnovena i výmalba interiéru kaple (bez oltářního obrazu). Střešní konstrukce však byla naposledy opravena v roce 1998. Střecha v současné době vykazuje poměrně mnoho defektních částí, které je nutno řešit tak, aby byla zajištěna funkčnost střešní konstrukce a nedocházelo k poškození dalších částí stavby a tím i ke znehodnocování chráněných památkových hodnot. Záměr celkové opravy střechy kaple je tak z pohledu památkové péče žádoucí. Navrhované práce dle předložené dokumentace (a jejího upřesnění ze dne 17.12.2018) preferují tradiční a klasické řemeslné postupy, technologie i materiály, správní orgán tedy z hlediska památkové péče neshledal důvody k tomu, aby k navrhovaný záměr posoudil jako nepřipustný.

Správní orgán se také zabýval podmínkou v písemném vyjádření NPÚ. Požadavek odborné organizace na upřesnění provedení šindelového krytí celé plochy střechy (realizace krytí dvojitého) vnímá správní orgán jako požadavek oprávněný, a vzhledem k tomu, že sám žadatel dne 17.12.2018 svou žádost upřesnil v tomto duchu, tedy že šindel bude v celé ploše střechy kaple (tím jednoznačně upřesnil žádost oproti původně uvažovanému jednoduchému krytí, to bylo tedy celoplošně upraveno na dvojité) položen na dvojité krytí s hustým laťováním, správní orgán již podmínku písemného vyjádření do výroku svého závazného stanoviska nezahrnul, neboť by byla nadbytečná.

Správní orgán posoudil předložený záměr a dokumentaci, vycházel z písemného vyjádření NPÚ a ze znalosti situace na místě samém, která je mu známa z jeho úřední a dozorové činnosti. Na základě všech shromážděných poznatků rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Jelikož správní orgán vyhověl žádosti žadatele v plném rozsahu, nebylo nutné v řízení postupovat ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Poučení:

Podle § 149 odst. 1 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

PhDr. Romana Habartová
vedoucí odboru kultury a památkové péče
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Obdrží:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž

