



ROZVADĚČ
TYP: STÁVAJÍCÍ DOPLNĚNÝ ROZVADĚČ

POZNÁMKA
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
PROSTŘEDÍ: viz. PROTOKOL URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ



VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ STŘÍLKY			IVO SLAČÁLEK	
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ OZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ			elektronická - inženýring Kaučovní 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 330	
VEDOUcí PROJEKTU	M. VYPUŠTÁK		DATUM	01/2020
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK		ZAK. ČÍSLO	P - 658/19
VYPRACOVAL	I. SLAČÁLEK		STUPEŇ	DPS
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ			D.1.4 SILNOPROUD	
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RO			MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU D.1.4-03